

 	POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SIEDLCACH		Liczba stron: 1 Egz 1 z 3
	08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 31 tel: 25 644 20 40	Fax: 25 632 61 37 e-mail: laboratorium.siedlce@psse.waw.pl strona internetowa: siedlce.psse.waw.pl	AB 565

Siedlce, dnia: 25.05.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ OL-LBW.6211.670/z.2020

Nazwa i adres klienta:	Gmina Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, Odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej, 05-320 Mrozy, ul. Graniczna 1
Podstawa badań:	Zlecenie z dnia 19.05.2020 r.
Rodzaj próbek:	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Miejsce pobrania próbek:	Wod. publ. Piaseczno
Data pobrania próbek:	19.05.2020
Próbki pobrał:	PSSE Mińsk Maz.- Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnętrzny)
Łoda pobierania próbek:	PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Nr protokołu pobrania próbek:	HK.4101.KW.10.MIN.2020
Data przyjęcia próbek:	19.05.2020
Data rozpoczęcia i zakończenia badań:	19.05. - 22.05.2020
Inne informacje dotyczące próbek:	Stan próbki (ek) nie budzi zastrzeżeń
Cel badania	Przedłożenie jednostkom nadzorującym (zgodność z przepisami prawa)

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mrozach
WPLYNĘŁO

12.06.2020
 Nr z rejestru przesyłek wpływających: 248/2020
 Ilość załączników:
 Podpis: *nowy*

Wyniki badań zawarte w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium podaje niepewność dla wyników, które po uwzględnieniu niepewności zawierają wartość parametryczną (dla określenia ich miarodajności) lecz niepewności nie uwzględnia się przy stwierdzaniu zgodności. Laboratorium przyjęło zasadę prostej akceptacji, w której niepewność pomiaru nie może być stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych. Wynik zgodny (akceptacja) - jeżeli wynik pomiaru bez niepewności nie przekracza lub osiąga wartość parametryczną, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do wartości parametrycznej. Wynik niezgodny (odrzuć) - jeżeli wynik pomiaru bez niepewności przekracza wartość parametryczną, przy czym ryzyko błędnej odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do wartości parametrycznej. Niepewność wyniku badania nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.

Opis i identyfikacja próbek:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
670/z	08:30	2	SUW Piaseczno; kran- woda podawana do sieci

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki
			670/z
1	1, 2 dichloroetan PB-33-AI wyd. 2 z dn. 12.09.2019 Wartość parametryczna: 3,0 µg/l	µg/l	poniżej 0,25
2	Benzen PN-ISO 11423-1:2002 Wartość parametryczna: 1,0 µg/l	µg/l	poniżej 0,2
3	Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu PB-33-AI wyd. 2 z dn. 12.09.2019 Wartość parametryczna: 10 µg/l	µg/l	poniżej 1,0

"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (%) - norma archiwalna; poniżej "liczba" - wynik poniżej granicy oznaczalności, Autoryzował

[Podpis]
mgr inż. Sławomir Wójcik

KONIEC SPRAWOZDANIA

KIEROWNIK
Zatwierdził
Szekcji Badania Wody i Gleby
[Podpis]
mgr inż. Ewa Dzięcińska